

공기정화장치의 설치 및 관리현황 (위탁관리)

(주)세잎클로버 www.tlclover.com

1 공기정화장치 설치 현황

학교명	울면 초.중.고등학교	점검일자	2024-02-05		
실수	14개	담당자	(주)세잎클로버_동부		
설비현황	환기설비	중앙공조	X	개별교실	14 개
	냉난방기 공기청정기	0개			
	공기청정기	0개			
	공기살균기	0개			
	기타	0개			

2 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소를 실시하고 있습니까? 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까? (교체(점검)일자: 2024-02-05) 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비			
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?
주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인

☒

☐

☐

③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?
장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제

☒

☐

☐

④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 2024-02-05)
오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적

☒

☐

☐

[청소실시]

⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까?
소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인
주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)

☒

☐

☐

⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?
~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%)이상 및 KSB 6879)

☒

☐

☐

※ 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인

⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검시기를 확인하였습니까?
주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)

☒

☐

☐

2. 공기청정기

① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?
교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요

☐

☐

☒

② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?
장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제

☐

☐

☒

③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?
쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거

☐

☐

☒

④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 0000-00-00)
오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적

☐

☐

☒

[청소실시]

⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?
소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인
주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 0000-00-00)

☐

☐

☒

⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?
필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치

☐

☐

☒

공기정화장치의 설치 및 관리현황 (위탁관리)

(주)세잎클로버 www.tlclover.com

1 공기정화장치 설치 현황

학교명	울면초중고등학교	점검일자	2024-03-28		
실수	14개	담당자	(주)세잎클로버_동부		
설비현황	환기설비	중앙공조	X	개별교실	14 개
	냉난방기 공기청정기	0개			
	공기청정기	0개			
	공기살균기	0개			
	기타	0개			

2 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소를 실시하고 있습니까? 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까? (교체(점검)일자: 2024-03-28) 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비			
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?

주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인



③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제



④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 2024-03-28)

오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적



[청소실시]

⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까?

소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)



⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?

~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%)이상 및 KSB 6879)

※ 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인



⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검시기를 확인하였습니까?

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)



2. 공기청정기

① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?

교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요



② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제



③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?

쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거



④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 0000-00-00)

오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적



[청소실시]

⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?

소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 0000-00-00)



⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?

필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치



공기정화장치의 설치 및 관리현황 (위탁관리)

(주)세잎클로버 www.tlclover.com

1 공기정화장치 설치 현황

학교명	울면초중고등학교	점검일자	2024-04-29		
실수	14개	담당자	(주)세잎클로버_동부		
설비현황	환기설비	중앙공조	X	개별교실	14 개
	냉난방기 공기청정기	0개			
	공기청정기	0개			
	공기살균기	0개			
	기타	0개			

2 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소를 실시하고 있습니까? 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까? (교체(점검)일자: 2024-04-29) 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비			
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?

주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인



③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제



④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 2024-04-29)

오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적



[청소실시]

⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까?

소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)



⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?

~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%)이상 및 KSB 6879)

※ 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인



⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검시기를 확인하였습니까?

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)



2. 공기청정기

① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?

교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요



② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제



③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?

쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거



④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 0000-00-00)

오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적



[청소실시]

⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?

소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 0000-00-00)



⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?

필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치



공기정화장치의 설치 및 관리현황 (위탁관리)

(주)세잎클로버 www.tlclover.com

1 공기정화장치 설치 현황

학교명	울면초중고등학교	점검일자	2024-05-30		
실수	14개	담당자	(주)세잎클로버_용인지점		
설비현황	환기설비	중앙공조	X	개별교실	14 개
	냉난방기 공기청정키트	0개			
	공기청정기	0개			
	공기살균기	0개			
	기타	0개			

2 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소를 실시하고 있습니까? 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까? (교체(점검)일자: 2024-05-30) 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비			
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?

주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인



③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제



④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 2024-05-30)

오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적



[청소실시]

⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까?

소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)



⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?

~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%)이상 및 KSB 6879)

*** 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인**



⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검시기를 확인하였습니까?

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)



2. 공기청정기

① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?

교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요



② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제



③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?

쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거



④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 0000-00-00)

오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적



[청소실시]

⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?

소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 0000-00-00)



⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?

필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치



공기정화장치의 설치 및 관리현황 (위탁관리)

(주)세잎클로버 www.tlclover.com

1 공기정화장치 설치 현황

학교명	울면초중고등학교	점검일자	2024-06-27		
실수	14개	담당자	(주)세잎클로버_용인지점		
설비현황	환기설비	중앙공조	X	개별교실	14 개
	냉난방기 공기청정기	0개			
	공기청정기	0개			
	공기살균기	0개			
	기타	0개			

2 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소를 실시하고 있습니까? 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까? (교체(점검)일자: 2024-06-27) 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비			
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?

주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인



③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제



④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 2024-06-27)

오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적



[청소실시]

⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까?

소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)



⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?

~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%)이상 및 KSB 6879)

※ 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인



⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검시기를 확인하였습니까?

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자: 0000-00-00)



2. 공기청정기

① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?

교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요



② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?

장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제



③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?

쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거



④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자: 0000-00-00)

오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적



[청소실시]

⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?

소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인

주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 0000-00-00)



⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?

필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치

